6. РЕКЛАМАЦИИ

6.1. В случае обнаружения дефектов при работе реле в период гарантийного срока необходимо составить технически обоснованный акт и направить его в адрес завода: г. Ленинград, 196126, ул. Достоевского. 44, завод «Хронотрон». В акте обязательно указать номер реле и год выпуска.

Батецкая т. з. 282 —1977 г.

РЕЛЕ ТИПА 20 Р

П А С П О Р Т

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Транслятор минутных импульсов — реле типа 20Р предназначено для ретрансляции минутных разнополярных импульсов в электрочасовых системах.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

2.1. Напряжение разнополярных минутных импульсов от электропервичных часов — $24\ ^{+10}_{-6}$ В.

2.2. Напряжение питания постоянного тока — $24\ ^{+12}_{-2,4}$ В.

2.3. Длительность разнополярных минутных импульсов от электропервичных часов не менее 0,5 с и не более 59,5 с.

2.4. Максимальный ток нагрузки не более 1,5 А.

2.5. Масса реле не более 700 г.

2.6. Габариты, мм, не более 160×120×70.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

3.1. В комплект поставки входит:

а) реле типа 20Р — 1 шт.;

б) паспорт — 1 экз.;

в) техническое описание и инструкция по эксплуатации — 1 экз.;

г) предохранитель ВП-1-1-2 — 2 шт.

4. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

4.1. Реле типа 20Р № 1057377 соответствует техническим условиям и признано годным для эксплуатации.

Дата выпуска «20» IX 1975 г

ОТК завода

ОТК 20

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

5.1. Завод гарантирует безотказную работу реле в течение 48 месяцев со дня ввода в эксплуатацию при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортирования.